



Generelle regler for etablering af jordledninger tilsluttet Stenløse Vandværk

Alle installationer

Alle regler i regulativ og vvs-normer skal opfyldes.

Alle vandledninger i jorden beregnet til vandværksvand skal udføres som PE-rør pn 10 helt blå.

Alle vandledninger i jorden, gennemføring af fundamentet og placering af vandmåleren skal godkendes af Stenløse Vandværk inden tildækning.

Alle vandledninger skal svejses.

Aftale om syn skal ske ved kontakt til driftsansvarlig:

Henrik Rasmussen mobil: 30 61 18 51

Særlige installationer

Særlige regler for ejendomme med genbrugsvand (gråt vand)

Alle vandledninger i jorden beregnet til genbrugsvand udføres som PE-rør pn 10 i sort med brun streg.

Vandledning fra husinstallation til opsamlingstank for genbrugsvand skal ligeledes udføres som PE-rør pn 10 i sort med brun streg.

Dette skal ligeledes godkendes af Stenløse Vandværk som beskrevet ovenfor.

Venlig hilsen

Stenløse Vandværk

Henrik Rasmussen

Mobil: 30 61 18 51